

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.00670
(номер сертификата соответствия)

ТР 0641206
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

ООО «ТехноГрупп». Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1. ОГРН: 5077746420440. Телефон (495)741 3303.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ООО «ТехноГрупп». Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1. ОГРН: 5077746420440. Телефон (495)741 3303.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности». Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Клапаны противопожарные систем вентиляции типа ОКЛ-1-90 по ТУ 4863-008-99713521-2010 с Изменением №1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 6330

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость".

код ЕКПС
код ТН ВЭД России

Предел огнестойкости:

- в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана-Е1 90,
- в режиме нормально закрытого клапана-Е1 90;
- в режиме дымового клапана-Е 90

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

RU.ИН14 от 25.08.2010 г.:

Акт о результатах анализа состояния производства № 0466-АП от 11.06.2010 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ПБ25 от 23.04.2009 г.

Протокол сертификационных испытаний № 0809-С/ТР от 26.11.2010 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2010 по 15.12.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.А. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

